

臺北市建築物自主維護檢查表

《五樓以下、各戶五間居室以上》

選項	勾選檢查項目
<p style="font-size: 48pt; font-weight: bold; text-align: center;">A</p> <p>請勾選 <input type="checkbox"/></p>	<p>室內隔間牆或天花板為「非易燃材料」(如磚、石、水泥、金屬、玻璃等)。另外提醒您請自主維護，可逐一檢查有無如下情形：</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 室內走道狹窄，寬度未達 75 公分。 <input type="checkbox"/> 室內走道「堆積雜物」，如鞋櫃或傢俱等。 <input type="checkbox"/> 樓梯間「堆積雜物」，如鞋櫃或傢俱等。 <p>若您勾選 A 選項，提醒您及房東，需時時注意走道及樓梯保持暢通，勿堆積雜物妨害避難。</p>
<p style="font-size: 48pt; font-weight: bold; text-align: center;">B</p> <p>請勾選 <input type="checkbox"/></p>	<p>室內隔間牆或天花板為「易燃材料」(如木板、夾板)。另外提醒您請自主維護，可逐一檢查有無如下情形：</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 有加裝鐵窗時，「無預留逃生口」(或逃生口無法正常開啟)。 <input type="checkbox"/> 房間門扇間有空隙，且「無加裝遮煙條」。 <input type="checkbox"/> 走道「無出口標示燈」。 <input type="checkbox"/> 「無設置」住宅用火災警報器與滅火器。 <input type="checkbox"/> 室內走道狹窄，寬度未達 75 公分。 <input type="checkbox"/> 室內走道「堆積雜物」，如鞋櫃或傢俱等。 <input type="checkbox"/> 樓梯間「堆積雜物」，如鞋櫃或傢俱等。 <p>若您勾選 B 選項，為改善環境安全性能，維護您居家權益，提醒您或向房屋所有權人反應儘速自行改善，或請您通報本市府 1999 (外縣市 02 - 27208889) 轉 8387 或登入臺北市單一陳情系統 https://hello.gov.taipei/Front/main，或將本表寄至本市建築管理工程處(11008 臺北市信義區市府路 1 號南區一樓)，我們將與您聯絡了解案情，並進一步就不符規定之項目，限期要求建物所有權人(房東)辦理改善。</p> <p>通報地址：_____</p> <p>填表人姓名：_____ 電話：_____</p> <p>E-mail：_____ 填表日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日</p>